


REGIONE PIEMONTE  
Direzione Patrimonio e Tecnico



Global Service Tecnologico  
REGIONE PIEMONTE

*Il sistema di servizi per la gestione e l'innovazione degli impianti tecnologici e speciali all'interno dell'ente regione*

ELTO ITALIA srl

SICLA S.p.A.

STI S.p.A.

Edificio:

Via Sospello, 193 – 197  
TORINO  
Ex codice regionale: 456 – 157

Approvazioni/ Ente Committente:

Data	Prog. preliminare	Data	Prog. definitivo	Data	Prog. esecutivo

Progettista:

Ing. G.ZANCA

Dir. Tecnico:

Ing. G.ZANCA

Scale:

1:100

Tavola:

IE01

Verificato: G. Padula

Data: Luglio '06

Validato: G. Zanca

Data: Luglio '06

Commessa:

IG106

App.to n°	Data	Descrizione	Prog. da	Ver. da	App. da
00	Luglio 2006	Emissione	STI	G. Padula	G. Zanca

File:


G01-EE1LPL-0100


Codice elaborato:


E001272524810193-197U01-E01-G01-EE1LPL-0100






















Titolo elaborato:

Progetto Esecutivo Impianti Elettrici  
Pianta piano interrato  
Impianti di illuminazione



 Altra proprietà



LEGENDA SIMBOLI			
SIMBOLO		DESCRIZIONE	
TAVOLA	CD	INDICATIVA	
			Organo di comando circuito luce costituito da interruttore unipolare 10A 230 V, completo di telaio, piastra e scatola da esterno grado IP >= 44 (stagno)
			App. illuminante con 1 Lampada fluorescente 1x36 W, schermo trasparente per posa a plafon, grado IP >= 55 (Stagno)
			App. illuminante con 2 Lampade fluorescenti 2x36 W, schermo trasparente per posa a plafon, grado IP >= 55 (Stagno)
			App. illuminante con 1 Lampada fluorescente 1x19 W, schermo trasparente per posa a plafon, grado IP >= 55 (Stagno)
			App. illuminante di sicurezza tipo SE, con 1 lampada fluorescente 1x24W, completo di gruppo autonomo autoriscaldante NC-2 autonomia 1 h, sistema di autodiagnostica centralizzata, grado IP >= 55 (Stagno)
			Scatola di derivazione posata a vista
			Tubo PVC pesante posato a vista

NOTE	
NOTA 1	IN TUTTI I LOCALI IMPIANTI A VISTA CON GRADO DI PROTEZIONE IP55
NOTA 2	Al quadro magnetico "A" 1P+N20mm: circ. L1 - 2(1x2,5mm²)+12,5PE circ. LE - 2(1x1,5mm²)+1,5PE

