



PARTICOLARE COLLEGAMENTO
ALIMENTATORE SISTEMI ATTUAZIONE
PROCEDURE ANTINCENDIO

LEGENDA SIMBOLI



NOTA BENE: GLI ATTRAVERSAMENTI DELLE COMPARTIMENTAZIONI ESISTENTI DI MURATURA E STRUTTURA RESISTENTI AL FUOCO SONO STATI REALIZZATI A CURA DELLA DITTA APPALTATRICE DELLE OPERE EDILI E LA RESTITUZIONE AL FUOCO DOVRA' ESSERE GARANTITA ANCHE DA QUESTA DITTA. LA DITTA APPALTATRICE DELLE OPERE ELETTRICHE DOVRA' PROVVEDERE ALLA SIGILLATURA DEI TUBI DI ATTRAVERSAMENTO PER CAVI E DI PASSAGGI APERTURE CHIUSURE DOPO AVER UTILIZZATI DOVRO' SIGILLATI PER PERMETTERE IL MANTENIMENTO DELLA RESISTENZA AL FUOCO DELLA STRUTTURA PRIMA DI METTERE IN OPERA CON SIGILLANTE DELLE MEDESIME RESISTENZE PRECEDENTI.

IL PRESENTE DISEGNO SOSTITUISCE NELLE PARTI EVIDENZIATE LA TAVOLA DI PROGETTO "E23" DATATA APRILE 1997

AGGIORNAMENTO	20.11.06		
DATA	SCALE	DESIGNATORI	CUI
DISEGNATO	V1a/E08a	MODIFICHE	AGGIUNTI SIMBOLOGIA
SCALA	1:100	SCALA PLOTTER	1:1
DENOMINAZIONE	MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI		

IMPIANTI ELETTRICI > Planta Piano Terreno (quota + 2 m) > Progetto > Architettura Ristrutturazione ampliamento Architettura

PROF. ING. MARCO FILIPPI
in collaborazione con ING. MASSIMO RAPETTI
C.so Re Umberto, 146 10134 Torino Tel. 3199231 r.a. – Telefax 3182800

REGIONE PIEMONTE – MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI
XIV LOTTO
PERIZIA DI VARIANTE "V1a"
IMPIANTI ELETTRICI

PIANTA PIANO TERRENO (QUOTA +2)

IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI – ATTUATORI PROCEDURE ANTINCENDIO – ANTINTRUSIONE

DATA	
REDAZIONE	APR. 2002
1° AGGIORN	LUG. 2003
2° AGGIORN	
3° AGGIORN	
FILE	COMM.
SA398-V1AEO8A	SA398
SCALA	1:100
TAV. N°	V1a.E08.a